

各会議室換気状況について

空調設備等により、下記の通り換気回数を確保しております。

会議室名	換気量	換気回数 (1時間あたり)
テレコムセンタービル東棟1	1050m ³ /h	約3.2回
テレコムセンタービル東棟2	1050m ³ /h	約3.8回
テレコムセンタービル東棟3	2100m ³ /h	約3.7回
テレコムセンタービル西棟A	3020m ³ /h	約3.2回
テレコムセンタービル西棟B	3440m ³ /h	約2.9回
テレコムセンタービル西棟C	3440m ³ /h	約2.9回
テレコムセンタービル西棟D	3020m ³ /h	約3.2回
台場フロンティアビル	1000m ³ /h	約4.2回
青海フロンティアビル1	1335m ³ /h	約6.9回
青海フロンティアビル2	540m ³ /h	約2.9回
青海フロンティアビル3	540m ³ /h	約2.4回
青海フロンティアビル4	540m ³ /h	約2.9回
青海フロンティアビル2 + 3	1080m ³ /h	約2.6回
青海フロンティアビル3 + 4	1080m ³ /h	約2.6回
青海フロンティアビル2 + 3 + 4	1620m ³ /h	約2.7回
有明フロンティアビルA棟401	1600m ³ /h	約2.4回
有明フロンティアビルA棟402	1600m ³ /h	約2.4回
有明フロンティアビルA棟403	1600m ³ /h	約2.4回
有明フロンティアビルB棟201	600m ³ /h	約3.1回
ニューピア竹芝サウスタワーA	2850m ³ /h	約4.6回
ニューピア竹芝サウスタワーB	2850m ³ /h	約4.6回
ニューピア竹芝サウスタワーC	2850m ³ /h	約4.6回
ニューピア竹芝サウスタワーA + B	2850m ³ /h	約4.6回
ニューピア竹芝サウスタワーB + C	2850m ³ /h	約4.6回
ニューピア竹芝サウスタワーA + B + C	2850m ³ /h	約4.6回